

## Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania FŁT-Kraśnik S.A.

Zgodnie z §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami) FŁT – Kraśnik S.A. przedstawia wartości wskaźników SADI, SAIFI, MAIFI za 2023 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

<b>Wskaźniki</b>	<b>Typ przerwy</b>	<b>z uwzględnieniem przerw katastrofalnych</b>	<b>bez uwzględnienia przerw katastrofalnych</b>
SAIDI	planowane	95	95
	nieplanowane	0	0
SAIFI	planowane	0,11	0,11
	nieplanowane	0	0
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		26	