

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2013 na obszarze działania FŁT - Kraśnik S.A.

Zgodnie z § 41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami) FŁT – Kraśnik S.A. przedstawia wartości wskaźników SADI, SAIFI, MAIFI za 2013 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

| Wskaźniki | Typ przerwy | z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | bez uwzględnienia przerw katastrofalnych |
|--------------------------------|--------------------|--|---|
| SAIDI | planowane | 134,5 | 134,5 |
| | nieplanowane | 0 | 0 |
| SAIFI | planowane | 0,22 | 0,22 |
| | nieplanowane | 0 | 0 |
| MAIFI | | 0 | |
| Liczba obsługiwanych odbiorców | | 31 | |