

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2012 na obszarze działania FŁT - Kraśnik S.A.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami) FŁT - Kraśnik S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2012 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	planowane	0	0
	nieplanowane	9,3	9,3
SAIFI	planowane	0	0
	nieplanowane	0,1	0,1
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	