

Załącznik nr 7

do Umowy nr ____/____/____ o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
FŁT - Kraśnik S.A a _____.

PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Strony uzgadniają, że standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej są opisane w obowiązujących przepisach.
2. PE zobowiązuje się do dotrzymania uzgodnionych standardów technicznych oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej pod warunkiem pobierania przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej przy współczynniku $\text{tg } \varphi$ nie większym niż określony w niniejszej Umowie.
3. Strony przyjmują dopuszczalne czasy trwania wyłączeń awaryjnych:
 - 3.1. Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych w sieci dystrybucyjnej PE, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie może przekroczyć godzin;
 - 3.2. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu trwania wyłączeń awaryjnych wywołanych przez urządzenia elektroenergetyczne Odbiorcy bądź spowodowane jego działaniem.
 - 3.3. W sieci dystrybucyjnej PE mogą występować nieprzewidziane, krótkotrwałe zakłócenia (30 ms) w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowane ww. przyczynami, nie są przerwami w ciągłości dostawy energii elektrycznej.
4. Strony przyjmują dopuszczalne czasy trwania wyłączeń planowych: łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych w sieci dystrybucyjnej PE, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć godzin, przy czym czas trwania jednorazowej planowanej przerwy w dostawie energii nie może przekroczyćgodzin;

Przedsiębiorstwo energetyczne

Odbiorca

.....

.....