

OŚWIADCZENIE INSTALATORA MIKROINSTALACJI**I. Dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym wykonano mikroinstalację**

1	
	Adres obiektu
2	
	Numery działek, na których zlokalizowano mikroinstalację
3	
	Nr Punktu Poboru Energii (PPE) lub nr licznika
4	
	Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej

II. Oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

1		
	Nazwa firmy oraz Imię i nazwisko instalatora	
2		
	Adres	
3		
	Nr telefonu	adres e-mail

- mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RFG w tym z „Wymogami ogólnego stosowania”¹⁾, Rozporządzeniem Ministra klimatu i środowiska z dnia 30 listopada 2021 r w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, IRiESD, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumencie „Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia FŁT - Kraśnik S.A.” opublikowanymi na stronie internetowej FŁT - Kraśnik S.A. i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność,
 - ✓ zainstalowane w module wytwarzania energii urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz NC RfG
 - ✓ zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią FŁT - Kraśnik S.A. w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci FŁT - Kraśnik S.A.
- wymagane certyfikaty na zastosowane w mikroinstalacji urządzenia określone w dokumentach, o których mowa powyżej przekazałem Zgłaszającemu,
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem Zgłaszającemu,
- oświadczam, że dla trybu LFSM-O wprowadzone zostały następujące nastawy:
 - ✓ nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz,
 - ✓ nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %,
- posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji objętej niniejszym zgłoszeniem:
 - ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii)Nr certyfikatu, z dnia

ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Nr świadectwa, z dnia

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi

Nr uprawnień, z dnia

6. zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników i reprezentantów Zgłaszającego)²⁾

Data

Czytelny Podpis Instalatora mikroinstalacji

¹⁾ Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Energetyki.

²⁾ Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie <https://www.flk.krasnik.pl/polityka-privatnosti>